



B A L L E R U P

**OPBEVARING
AF
FARLIGT AFFALD**

MILJØ & TEKNIK

Ballerup Kommune har udarbejdet denne folder fordi vi ved tilsyn på virksomheder, institutioner mv. ofte er blevet spurgt om hvordan farligt affald skal opbevares. Folderen skal ses som en hjælp til at få opridset de vejledende/generelle regler der er for korrekt opbevaring, Reglerne gælder for alle virksomheder og institutioner der har farligt affald.

Små mængder af farligt affald (< 10 l eller fx en pose med batterier) er ikke omfattet af nedenævnte bestemmelser.

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald; affald der er markeret med fed i bilag 2 i bekendtgørelse om affald) skal opbevares forsvarligt. Det skal sikres, at farligt affald ved spild eller uheld ikke kan sive gennem gulv, løbe til kloak og ikke kan forurene luft, jord og grundvand. Der må ikke være risiko for brand og/eller eksplosion.

KORREKT OPBEVARING

Opbevaring/beholdertyper

Affaldet skal opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere, som er egnet til formålet; dunke, stål-tromler, spændelågsfade, miljøcontainere, tanke, palletanke, o.lign.

Opbevaringsstedet skal indrettes, så spild kan begrænses og opsamles. Det skal være let at kon-



trollere om beholderne er tætte, og de skal være anbragt således at tømning eller afhentning let kan finde sted.

Indendørs opbevaring

Ved indendørs opbevaring skal det sikres at underlaget er tæt, og at der ikke kan løbe farligt affald i kloakken. Dette kan sikres på følgende måde:

- Et tæt gulv, fx betongulv, med opkant ved døre og porte
- En tæt spildbakke, som kan tilbageholde indholdet af den største beholder eller 10 & af det samlede oplag, dog mindst 200 liter

Selvom der ikke er afløb til kloak, gulvet er tæt og der er opkanter, anbefaler kommunen at beholderne løftes 5-10 cm fra gulvet, så spild eller utætheder hurtigt kan opdages.

Udendørs opbevaring

Ved udendørs opbevaring skal det sikres at opbevaringsstedets bund er tæt, fx beton, og at der ikke er mulighed for, at spild kan løbe til kloak. Dette kan sikres på følgende måde:

1. Overdækket plads

Indrettet med tæt bund og uden afløb til kloak. Overdækket og afskærmet mod regn- og smeltevand (regntæt og vejrbestandigt overdække).



Andre bestemmelser

Byggetilladelse.

Der skal altid søges om byggetilladelse inden etablering af overdækket plads, opstilling af specialcontainer (gælder ikke DSA-container) eller lukket skur. Der er krav til bl.a. bygningshøjden og afstand til naboer. Ansøgning sendes til kommunens byggemyndighed.

Brand.

Ved oplag af brandfarlige væsker skal brandmyndigheden godkende opbevaringsstedet. Godkendelsen vurderes ud fra de maksimale mængder der forekommer på virksomheden. Kontakt kommunens brandmyndighed for bagatel/minimumsgrænse.

Tanke.

Etablering og anvendelse af tanke til opbevaring af farligt affald skal overholde en række regler i miljø-, bygge- og brandlovgivningen. Der skal altid søges om tilladelse inden tankene tages i brug. Ansøgning sendes til Plan & Byg.

2. Specialcontainer

Lukket miljøcontainer med opsamlingskar (evt. med overløbsalarm). Eller foret container med dobbeltvæg på hjul (godkendt DSA-container).

3. Lukket skur

Skur af træ eller metal. Indrettet med tæt bund og uden afløb til kloak.

Opbevaringsstedet skal være indrettet, så et spill svarende til 10 % af oplagets samlede størrelse kan tilbageholdes, dog mindst 200 liter. Dette kan gøres på følgende måde:

- Med høj kant langs randen af opbevaringsstedet
- Med opsamlingsbeholder under stabil rist
- Med afløb fra opbevaringsstedet til tæt opsamlingssump

Kommunen anbefaler at beholderne løftes 5-10 cm fra gulvet, så spill eller utætheder hurtigt kan opdages.

Ved opsugning af spill fra opsamlingsbeholderen skal det sikres, at der ikke spildes uden for opbevaringsstedet.





Dispensation (Autoværkstedsbekendtgørelsen § 13)

Der kan meddeles dispensation fra opbevaringsbetingelserne, hvis opbevaring finder sted på en anden lige så betryggende måde, såsom opbevaring i godkendte beholdere, der er underlagt løbende kvalitetskontrol.

Kommunen kan dog ikke meddele dispensation til opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere (fx spildolie).

Uheld/forurening

Ved akut fare for forurening ved spild på jord eller udledning til kloak, skal alarmcentralen øjeblikkeligt tilkaldes på telefon 112.

Den der forårsager en forurening, er ansvarlig for at denne straks anmeldes til tilsynsmyndigheden (Miljø & Teknik).



Sørgsmål vedrørende opbevaring af farligt affald er I velkomne til at rette til:



Ballerup Kommune
Miljø og Teknik
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
4477 2327
e-mail:
teknisk@balk.dk